



Управление образования  
администрации города Березники  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 28**

Советский проспект, 71  
г. Березники, Пермский край, 618419  
Тел.(3424) 27 75 13, факс (3424) 27 75 13  
E-mail: school28ber@mail.ru  
ОКПО 52270832, ОГРН 1025901705609  
ИНН/КПП 5911021364/591101001

26.02.2018 № 95

Северный территориальный отдел  
управления Роспотребнадзора  
по Пермскому краю

**Об устранении замечаний  
в ходе проверки**

Администрация МАОУ СОШ № 28 сообщает, что в период с 05 февраля по 05 марта 2018 года в ходе проведения проверки Роспотребнадзора были устранены следующие замечания:

1. Устранена поломка рукосушителя при входе в столовую.
2. В гардеробе вешалки размещены на двух уровнях (фото № 1).
3. Кабинет № 1 – отремонтированы и укорочены шторы (фото № 2).
4. Кабинет № 2 – укорочены шторы (фото № 3).
5. Уборочный инвентарь для туалета и для других помещений хранится в разных шкафах (фото № 4,5).
6. Кабинет № 6 – укорочены шторы (фото № 6).
7. Кабинет № 23 – парты установлены на расстоянии 2,4 м от доски (фото № 7).

Директор

Е.Ю. Найденова



Управление образования  
администрации города Березники  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 28**

ул. Советский проспект, д.71  
г.Березники, Пермский край, 618419  
Тел./факс (3424) 26 03 52, (3424)26 03 12  
E-mail: shkol-15@yandex.ru  
ОКПО 50288868, ОГРН 1025901703959  
ИНН/КПП 5911020924/591101001

Начальнику Северного территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Пермскому краю  
Пономареву А.А.  
ул. Кирова, д.1, г.Соликамск, 618548

25.06.2018

№ 363-01/2018

На №

от

Сообщаем, что нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки специалистами Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (предписание от 05.03.2018 № 235), устранены, (предписание от 05.03.2018 № 234), частично устранены. Информация о проделанной работе по каждому пункту представлена на имя заместителя начальника Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Е.Б.Смирновой.

**По предписанию № 235:**

№	Пункты предписания	№ и дата предписания	Срок исполнения по предписанию	Отметка о выполнении
	<b>СанПиН 2.4.2.2821-10</b>			
1	П.6.6.На момент проверки 07.02.2018 не проводится проветривание учебных кабинетов во время перемен, а в рекреациях во время уроков, при требовании учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреации во время уроков	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 12.02.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
2	п.7.1.8.в учебных кабинетах №№ 2,5,6,15,18,25,26,27,28 шторы, жалюзи на окнах закрыты, при требовании в нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 12.02.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
3	п.7.1.9.на момент проверки 07.02.2018 грязные окна в коридоре цокольного этажа, в малом спортивном зале (подтеки, следы от пребывания птиц, паутина), при требовании очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения.	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 23.03.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
4	п.12.3. на момент проверки	235 от	02.04.2018	выполнено 12.02.2018 г.

	07.02.2018 в рекреациях не проводится влажная уборка после каждой перемены (со слов тех.персонала проводят 2 раза в день)	05.03.2018		Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
5	п.12.8.на момент проверки 07.02.2018 для обеззараживания сан.тех.оборудования используют белизну, которая согласно информации на емкости не является дезинфицирующим средством, при требовании раковины, унитаза, сидения на унитазах чистят чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке.	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 12.02.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
6	при составлении учебного расписания уроков для начальных классов и среднего звена не учтены рекомендуемые требования по распределению предметов по степени трудности в течение учебного дня: "трудные" по баллам предметы, что не соответствует требованиям приложения №3 табл.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 20.03.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
7	для учащихся 1-х классов в середине учебного дня не предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут, что не соответствует требованиям п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 20.03.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
8	для обучающихся начального звена основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение) не чередуются с уроками музыки, изо, технологии, физкультуры, что не соответствует требованиям п.10.8.СанПиН 2.4.2.2821-10	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 20.03.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
	<b>СанПиН 2.4.2.2409-08</b>			
9	п.6.24.на момент проверки 07.02.2018 в обеденном зале вывешено меню, которое не утверждено руководителем образовательного учреждения	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 12.02.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018

10	п.10.5.на момент проверки 07.02.2018 при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в обеденном зале отсутствует достаточное количество чистой посуды (стекляной, фаянсовой); в учебных кабинетах недостаточно посуды одноразового применения.	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 12.02.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
11	п.14.8.на момент проверки 07.02.2018 установлено, что не проводится "С" витаминизация блюд	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 01.03.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
12	п.14.6.на момент проверки 07.02.2018 установлено, что в журнале бракеража готовой продукции в обед 06.02.2018, в обед 07.02.2018 отсутствуют подписи представителя администрации образовательного учреждения и медицинского работника.	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено 08.02.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
13	п.6.22.в ходе проверки организации питания установлено, фактический рацион питания не соответствует утвержденному 10-дневному примерному меню	235 от 05.03.2018	02.04.2018	выполнено, меню получено 01.03.2018 г. Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018

**По предписанию № 234:**

№	Пункты предписания	№ и дата предписания	Срок исполнения по предписанию	Отметка о выполнении
1	п.4.9.на момент проверки 07.02.2018 не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях, комплектование классов проведено без учета площади учебных кабинетов: площадь на 1 обучающегося в 11 учебных кабинетах составляет от 1,68 до 2 кв.м., при требовании не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Выполнено, Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
2	п.4.28. на момент проверки 07.02.2018 в библиотеке на стенах и на потолке отмечаются дефекты покрасочного слоя (местами отсутствует краска,	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Выполнена внутренняя отделка стен и потолков Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления

	висит ключьями), при требовании стены во всех помещениях должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций			Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
3	п.4.25.на момент проверки 07.02.2018 на 3-м этаже расположены два санузла для девочек, при требовании на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Работы ведутся, информация будет направлена в соответствии с установленным сроком
4	п.5.1.согласно экспертному заключению № 65-сф от 01.03.2018 четверо учащихся 1а класса группы роста 1300-1450 мм не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Четверо учащихся 1а класса обеспечены мебелью соответствующей ростовой группы Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
5	п.6.4. согласно протоколу лабораторных испытаний № 639 от 07.02.2018 в учебных кабинетах № 9 (музыка), № 1,3,6 (начальные классы), № 12,13 (русск яз и лит-ра), № 23 (иностр.язык), № 24 (химия), № 29 (информатика), в спортивном зале относительная влажность воздуха не соответствует п 6.4. СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет 24,0-32,0% ПРИ ТРЕБОВАНИИ 40-60%	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Повторные замеры выполнены в мае 2018 г., информация будет предоставлена после получения заключения Центра гигиены и эпидемиологии
	<b>СанПиН 2.4.2.2409-08</b>			
6	п.3.4.на момент проверки 07.02.2018 при обеденном зале столовой установлены 5 умывальных раковин, при требовании - 6 (из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест, 120 посадочных мест)	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Дополнительный умывальник установлен, информация будет направлена в соответствии с установленным сроком
	<b>СанПиН 2.4.2./2.4.1340-03</b>			
7	уровень звука, звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (в Гц) 250, 500, 1000, 2000, 4000 в кабинете № 29 (информатика), при работе 7 системных блоков ПЭВМ не соответствуют нормативным величинам, установленным п.6.3.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Повторные замеры выполнены в мае 2018 г., информация будет направлена в соответствии с установленным сроком

	помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" и составляют: уровень звука: - 46 дБ (при норме 40 дБ); частота 250 Гц-48 дБ (при норме 45дБ); частота 500Гц - 44 дБ (при норме 39 дБ); частота 1000 Гц - 40 дБ (при норме 35 дБ); частота 2000 Гц - 38 дБ (при норме 32 дБ); частота 4000 Гц - 33 дБ (при норме 30 дБ)			
8	в кабинете № 29 (информатика) на рабочем месте учащихся с ПЭВМ средняя концентрация аэроионов отрицательной полярности составила 330 ион/см3 (при норме >600 - 50000), коэффициент униполярности (У) (расчетное значение) составил У=0,303 (при норме $0,4 \leq U < 1$ ), что не соответствует требованиям п.2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений"	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Повторные замеры выполнены в мае 2018 г., информация будет направлена в соответствии с установленным сроком

Так же сообщаем, что на директора школы Найденову Е.Ю. был наложен административный штраф в размере 3000 рублей (постановление от 12.03.2018 № 900, штраф оплачен 10.05.2018), а также по результатам проверки Управления образования на директора школы Найденову Е.Ю. было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказ от 23.03.2018 г. № 365-к). На заместителя директора по АХР Васильеву Н.М. был наложен административный штраф в размере 3000 рублей (постановление от 12.03.2018 № 899, штраф оплачен 11.05.2018), а также дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказ от 28.03.2018 № 40-о). На заместителей директора по УР Арашину В.Ю., Быкову А.В. было наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания (приказ от 29.03.2018 № 41-о).

Директор



Е.Ю. Найденова



Управление образования  
администрации города Березники  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 28**

ул. Советский проспект, д.71  
г.Березники, Пермский край, 618419  
Тел./факс (3424) 27 7513, (3424)27 75 13  
E-mail: school28ber@mail.ru  
ОКПО 52270832, ОГРН 1025901705609  
ИНН/КПП 5911021364/591101001

Начальнику Северного территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Пермскому краю  
Пономареву А.А.  
ул. Кирова, д.1, г. Соликамск, 618548

23.08.18г.

№ 382-01/18

На №

от

Сообщаем, что нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки специалистами Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (предписание от 05.03.2018 № 234), устранены полностью. Информация о проделанной работе по каждому пункту представлена на имя заместителя начальника Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Е.Б.Смирновой.

По предписанию № 234:

№	Пункты предписания	№ и дата предписания	Срок исполнения по предписанию	Отметка о выполнении
1	п.4.9.на момент проверки 07.02.2018 не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях, комплектование классов проведено без учета площади учебных кабинетов: площадь на 1 обучающегося в 11 учебных кабинетах составляет от 1,68 до 2 кв.м., при требовании не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Выполнено, Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
2	п.4.28. на момент проверки 07.02.2018 в библиотеке на стенах и на потолке отмечаются дефекты покрасочного слоя (местами отсутствует краска, висит клочьями), при требовании стены во всех помещениях должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Выполнена внутренняя отделка стен и потолков Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю от 28.03.2018 № 172-01/2018
3	п.4.25.на момент проверки 07.02.2018 на 3-м этаже расположены два санузла для девочек, при требовании на каждом этаже должны	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Выполнено, Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю

Подписано: 25.08.2018

	размещаться туалеты для мальчиков и девочек			
4	п.5.4, согласно экспертному заключению № 65-сф от 01.03.2018 четверо учащихся 1а класса группы роста 1300-1450 мм не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Выполнено, Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю
5	п.6.4. согласно протоколу лабораторных испытаний № 639 от 07.02.2018 в учебных кабинетах № 9 (музыка), № 1.3,6 (начальные классы), № 12,13 (русск яз и лит-ра), № 23 (иностр.язык), № 24 (химия), № 29 (информатика). в спортивном зале относительная влажность воздуха не соответствует п 6.4. СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет 24,0-32,0% ПРИ ТРЕБОВАНИИ 40-60%	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Повторные замеры выполнены в мае 2018 г. (копии протоколов и заключений прилагаются)
	<b>СанПин 2.4.2.2409-08</b>			
6	п.3.4.на момент проверки 07.02.2018 при обеденном зале столовой установлены 5 умывальных раковин. при требовании - 6 (из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест, 120 посадочных мест)	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Выполнено, Информация о выполнении направлена в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по пермскому краю
	<b>СанПин 2.4.2./2.4.1340-03</b>			
7	уровень звука, звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (в Гц) 250, 500, 1000, 2000, 4000 в кабинете № 29 (информатика), при работе 7 системных блоков ПЭВМ не соответствуют нормативным величинам, установленным п.6.3.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" и составляют: уровень звука: - 46 дБ (при норме 40 дБ); частота 250 Гц-48 дБ (при норме 45дБ); частота 500Гц - 44 дБ (при норме 39 дБ); частота 1000 Гц - 40 дБ (при норме 35 дБ); частота 2000 Гц - 38 дБ (при	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Выполнено (копии протоколов и заключений прилагаются)



	норме 32 дБ); частота 4000 Гц - 33 дБ (при норме 30 дБ)			
8	в кабинете № 29 (информатика) на рабочем месте учащихся с ПЭВМ средняя концентрация аэроионов отрицательной полярности составила 330 ион/см <sup>3</sup> (при норме >600 - 50000), коэффициент униполярности (У) (расчетное значение) составил У=0,303 (при норме $0,4 \leq U < 1$ ), что не соответствует требованиям п.2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений"	234 от 05.03.2018	20.08.2018	Выполнено (копии протоколов и заключений прилагаются)

И.о. директора



Н.М. Васильева