

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Предписание № 234

должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку

от «05» марта 2018 года

г. Березники

Мною, Мошкиной Натальей Вячеславовной, ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 28 (МАОУ СОШ № 28), ОГРН 1025901705609; ИНН 5911021364,

были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

**СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:**

**п.4.9.-** На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях, комплектование классов проведено без учета площади учебных кабинетов: площадь на 1 обучающегося в 11 учебных кабинетах (1а,1б,3а,3б,3в,4а,4б,6а,6б,7а,7б) классах составляет от 1,68 м<sup>2</sup> до 2,0 м<sup>2</sup>, при требовании не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

**п.4.28.-** На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. в библиотеке на стенах и на потолке отмечаются дефекты покрасочного слоя (местами отсутствует краска, висит клочьями), при требовании стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций.

**п.4.25.** На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. на 3м этаже расположены два санузла для девочек, при требовании на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек.

**п.5.1.-** Согласно экспертному заключению № 65-сф от 01.03.2018г., четверо учащихся 1а класса группы роста 1300-1450мм не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель данного размера).

**п.6.4.-** Согласно протоколу лабораторных испытаний № 639 от 07.02.2018г. в учебных кабинетах №№ 9 (музыка), №№ 1,3,6 (начальные классы), №№12,13 (русский язык и лит-ра), № 23 (ин.яз.), № 24 (химия), № 29 (информатика), в спортивном зале, относительная влажность воздуха не соответствует п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. и составляет 24,0-32,0% при требовании 40-60%.

**СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:**

**п.3.4.-** На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. при обеденном зале столовой установлены 5 умывальных раковин, при требовании -6 (из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест, 120 посадочных мест).

**СанНпН 2.2.4./2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».**

Согласно протоколу лабораторных испытаний Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п641 от 07.02.2018г. установлено:

-уровни звука, звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (в Гц) 250, 500, 1000, 2000, 4000 в кабинете №29 «Информатика», при работе 7 системных блоков ПЭВМ без сер.№№ не соответствуют нормативным величинам, установленным п. 6.3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" и составляют: уровень звука – 46дБА (при норме 40дБА); частота 250Гц – 48дБ (при норме 45дБ); частота 500Гц – 44дБ (при норме 39дБ); частота 1000Гц – 40дБ (при норме 35дБ); частота 2000Гц – 38дБ (при норме 32дБ); частота 4000Гц – 33дБ (при норме 30дБ).

Согласно протоколу лабораторных испытаний Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п642 от 07.02.2018г. установлено:

- в кабинете №29 «Информатика» на р.м. учащегося с ПЭВМ ВДТ "LG" сер № 307RAUDOX462 средняя концентрация аэроионов отрицательной полярности составила 330 ион/см<sup>3</sup> (при норме >600 – 50000), коэффициент униполярности (У) (расчетное значение) составил У=0,303 (при норме 0,4 <= У < 1), что не соответствует требованиям п.2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений."

---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

### **П Р Е Д П И С Ы В А Ю:**

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 28 (МАОУ СОШ № 28).**

**Юридический адрес и место фактического осуществления деятельности:** Пермский край, г. Березники, ул. Советский проспект, 71.

**Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»**

**в срок до 20.08.2018г.**

1. Обеспечить соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях, комплектование классов (1а,1б,3а,3б,3в,4а,4б,6а,6б,7а,7б) провести с учетом площади учебных кабинетов.
2. Обеспечить внутреннюю отделку в библиотеке стен и потолка в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
3. Обеспечить на 3м этаже санузел для мальчиков в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
4. Обеспечить учащихся 1а класса группы роста 1300-1450мм ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей.
5. Обеспечить относительную влажность воздуха в учебных кабинетах №№ 9 (музыка), №№ 1,3,6 (начальные классы), №№12,13 (русский язык и лит-ра), № 23 (ин.яз.), № 24 (химия), № 29 (информатика), в спортивном зале в соответствии с санитарным законодательством.

**Устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»**

**в срок до 20.08.2018г.**

6. Обеспечить при обеденном зале столовой установку бй умывальной раковины для рук.

**СанПиН 2.2.4./2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».**

**в срок до 20.08.2018г.**

7. Обеспечить уровни звука, звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (в Гц) 250, 500, 1000, 2000, 4000 в кабинете №29 «Информатика», при работе 7 системных блоков ПЭВМ без сер.№№ в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

8. Обеспечить в кабинете №29 «Информатика» на р.м. учащегося с ПЭВМ ВДТ "LG" сер № 307RAUDOX462 среднюю концентрацию аэроионов отрицательной полярности и коэффициент униполярности (У) (расчетное значение) в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28.**

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания с приложением, подтверждающим исполнение документов, известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), по адресу Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618400, Пермский край, г. Березники, Северный переулок, 13, *факс 26 – 54 – 27, в срок, указанный в настоящем предписании: до 20.08.2018г.*

В случае не предоставления или несвоевременного представления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7. КоАП Российской Федерации.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1. статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.

---

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 года № 95-ФЗ:

Часть 1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Часть 3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

Часть 4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

**Ведущий специалист-эксперт Северного  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Пермскому краю**



**Н.В.Мошкина.**

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Копию настоящего предписания получил: "05" марта 2018г.

*Директор  
Амур-Найденков Е.Ю.*

Копия настоящего предписания выслана заказным письмом с уведомлением №  
квитанции \_\_\_\_\_





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Предписание № 235

должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку

от «05» марта 2018 года

г. Березники

Мною, Мошкиной Натальей Вячеславовной, ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 28 (МАОУ СОШ № 28), ОГРН 1025901705609; ИНН 5911021364,

были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

**СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:**

**п.6.6.** – На момент проверки 07.02.2018г с 09.30 часов до 14.00 часов не проводится проветривание учебных кабинетов во время перемен, а рекреационных во время уроков, при требовании учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреации - во время уроков.

**п.7.1.8.-** В учебных кабинетах №№ 2,5,6,15,18,25,26,27,28 шторы, жалюзи на окнах закрыты, при требовании в нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.

**п.7.1.9.-** На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. грязные окна в коридоре цокольного этажа, в малом спортивном зале (подтеки, следы от пребывания птиц, паутина), при требовании очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения.

**п.12.3.-** На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. в рекреациях не проводится влажная уборка после каждой перемены (со слов тех.персонала проводят 2 раза в день).

**п.12.8.-** На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. для обеззараживания сан. тех. оборудования используют белизну, которая согласно информации на емкости не является дезинфицирующим средством, при требовании раковины, унитазы, сидения на унитазах чистят чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке.

При составлении учебного расписания уроков для среднего и старшего звена не учтены рекомендуемые требования по распределению предметов по степени трудности в течение учебного дня: «трудные» по баллам предметы \таблица И.Г. Сивкова\ в сетке расписания стоят 1-м уроком, 5-6-м уроком:

- математика \10-13 баллов\ - 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б,
- физика, химия \9-13 баллов\ - 8а, 8б, 9б, 9в;

что не соответствует требованиям приложение № 3, табл.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно представленному расписанию для учащихся 1-х классов в середине учебного дня не предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, что не соответствует требованиям п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10.

. При составлении учебного расписания уроков для начальных классов не учтены рекомендуемые требования по распределению предметов по степени трудности в течение учебного дня: «трудные» по баллам предметы \таблица И.Г. Сивкова\ в сетке расписания стоят 1-м уроком, 5-м уроком: во 2а, 2б, 2в, 3б, 3в, 4а, 4б классах, что не соответствует требованиям приложение № 3, табл.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры, что не соответствует требованиям п.10.8.СанПиН 2.4.2.2821-10.

**СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:**

**п.6.24.-**На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. в обеденном зале вывешено меню, которое не утверждено руководителем образовательного учреждения.

**п.10.5.-**На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в обеденном зале отсутствует достаточное количество чистой посуды (стеклянной, фаянсовой); в учебных кабинетах недостаточно посуды одноразового применения: в 1в классе в наличии 4 стеклянных стакана, из которых пьют дети (со слов учителя Мелентьевой О.В., моет стаканы под краном), в 3а классе 25 стаканчиков одноразового применения (учащихся - 27 чел.), воду пропускают через фильтр, во 2г классе в наличии бумажные стаканчики, используются многократно (23 штуки), подписаны фамилии учащихся, при требовании учреждение должно быть обеспечено достаточным количеством чистой посуды, контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения (запас посуды одноразового применения отсутствует).

**п.14.8.-** На момент проверки 07.02.2018г. с 09.30 до 14.30. установлено, что не проводится «С» витаминизация блюд.

**п.14.6.-** На момент проверки 07.02.2018г с 09.30 часов до 14.30 часов установлено, что в «журнале бракеража готовой кулинарной продукции» 03.02.2018г. в обед, 06.02.2018г. в обед, 07.02.2018г. отсутствуют подписи представителя администрации образовательного учреждения и 06.02.2018г. и 07.02.2018г. медицинского работника.

**п.6.22.-** В ходе проверки организации питания установлено, фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню:

09.01.2018г. в обед отсутствует салат витаминный, 10.01.2018г. в завтрак отсутствует салат из свеклы с чесноком, в обед- отсутствует винегрет овощной, в фактическом меню рыбу тушеную заменили на котлету из горбуши; 11.01.2018г. в завтрак отсутствует салат из моркови с сахаром, в обед вместо салата из свежих помидор дают кукурузу консервированную; 12.01.2018г. в завтрак вместо салата степного дают икру кабачковую, вместо рулета из говядины с яйцом, дают запеканку картофельную с маслом; 15.01.2018г. в обед вместо салата из свежих огурцов дают кукурузу консервированную, вместо пюре из моркови дают икру кабачковую; 16.01.2018г. в завтрак вместо салата из свеклы с соленым огурцом, дают горошек консервированный, вместо гуляша из говядины- шницель из говядины; в обед отсутствует салат из моркови с сахаром, вместо рыбы припущенной в молоке дают биточек Уральский; 17.01.2018г. в завтрак отсутствует салат картофельный, в обед нет фрукта, вместо салата из свежих помидор дают икру; 18.01.2018г. в обед вместо салата из свеклы с чесноком, дают горошек консервированный, 19.01.2018г. вместо гуляша их говядины дают биточек из говядины, что не соответствует требованиям п.п. 6.18.,6.19.,6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.

---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

**П Р Е Д П И С Ы В А Ю:**

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 28 (МАОУ СОШ № 28).**

**Юридический адрес и место фактического осуществления деятельности:** Пермский край, г. Березники, ул. Советский проспект,71.

**Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»  
в срок до 02.04.2018г.**

1. Обеспечить проветривание учебных кабинетов во время перемен, а рекреационных во время уроков.
2. Обеспечить размещение штор в нерабочем состоянии в простенках между окнами.
3. Обеспечить очистку и мытье стекол в коридоре цокольного этажа.
4. Обеспечить проведение влажной уборки в рекреациях после каждой перемены.
5. Обеспечить учреждение дезинфицирующим средством, разрешенным в установленном порядке.
6. Обеспечить составление учебного расписания уроков для начального, среднего и старшего звена в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

**Устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»  
в срок до 02.04.2018г.**

7. Обеспечить в обеденном зале наличие меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения.
8. Обеспечить при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в обеденном зале достаточное количество чистой посуды (стеклянной, фаянсовой), а также отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды, контейнер для использованной посуды одноразового применения; в учебных кабинетах достаточное количество посуды одноразового применения, контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения
9. Обеспечить проведение «С» витаминизации блюд.
10. Обеспечить выдачу готовой пищи только после снятия пробы бракеражной комиссией в составе не менее 3х человек.
11. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28.**

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания с приложением, подтверждающим исполнение документов, известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), по адресу Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618400, Пермский край, г. Березники, Северный переулок, 13, *факс 26 – 54 – 27, в срок, указанный в настоящем предписании: до 02.04.2018г.*

В случае не предоставления или несвоевременного представления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7. КоАП Российской Федерации.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1. статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 года № 95-ФЗ:

Часть 1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Часть 3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

Часть 4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

**Ведущий специалист-эксперт Северного  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Пермскому краю**

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)

(подпись)

**Н.В.Мошкина.**

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Копию настоящего предписания получил: "05" марта 2018г.

Копия настоящего предписания выслана заказным письмом с уведомлением №  
квитанции \_\_\_\_\_



*Директор  
Ирина Владимировна Е.И.*